

ФОРМА

Зарегистрирована
ОНД и ПР по Иркутскому району

(наименование органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий¹⁾)

“ 13 ” 05 20 19 г.

Регистрационный № 25612434126-70-00307



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении: объекта Муниципального дошкольного образовательного учреждения Иркутского районного муниципального образования

которому принадлежит объект защиты; функциональное назначение; полное и сокращенное наименование

МДОУ ИРМО «Плишкинский детский сад»

(в случае, если имеется), в том числе фирменное наименование объекта защиты)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 1083827000751

Идентификационный номер налогоплательщика 381207830369

Место нахождения объекта защиты: 664019 Иркутская область, Иркутский район п. Плишкино
(указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты)

¹ Наименование структурного подразделения центрального аппарата Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора; структурного подразделения территориального органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – регионального центра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора; структурного подразделения территориального органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – органа, специально уполномоченного решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской Федерации, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора; территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – органа, специально уполномоченного решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской Федерации, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора; структурного подразделения специального или воинского подразделения федеральной противопожарной службы, созданного в целях организации профилактики и тушения пожаров в закрытом административно-территориальном образовании, особо важной и режимной организации, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора.

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) лица, которому принадлежит объект защиты :
664019 Иркутская область, Иркутский район п. Плишкино, doplishk@mail.ru, тел.:89246222208

№ п/п	Наименование раздела
I	<u>Оценка пожарного риска², обеспеченного на объекте защиты</u> В соответствии со ст.6 (п.3) Федерального закона «123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» расчет пожарного риска на данный объект защиты не проводился
II	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> Ущерб имущества третьих лиц от пожара не прогнозируется (заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки)
III	<u>Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u> Размещение объекта защиты: Размещение помещений детского сада соответствует требованиям, предъявляемым СП 2.13130.2009 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п.6.5.6. Детский сад расположен на первом этаже 2-х этажного здания, имеет 2 степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной безопасности здания СО, несущие конструкции имеют класс пожарной безопасности КО. По функциональной пожарной безопасности относится к классу Ф1.1. Помещения отделены между собой противопожарными стенами 1-го типа и противопожарными перекрытиями 1-го типа без проемов. Занимаемая площадь помещений на этаже здания составляет 494 кв.м., что не превышает предельно-допустимую площадь пожарного отсека для общественных зданий в соответствии с требованиями таб. 6.8, таб. 6.9 СП 2.13130.2009 Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности: Проходы, проезды и подъезды к зданию сада предусмотрены с трех сторон (норма-с одной стороны) и обеспечены в соответствии с требованиями ст.67 п.3.1) ФЗ от 22.07.2008г. №123ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 21-01-97 раздел 8. Время прибытия подразделения ведомственной пожарной охраны ФКУ ИК-4 не превышает 5-6 минут (норма 20 минут), определенного в соответствии с требованиями ст.76 ФЗ №123-ФЗ. Требования к противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями и строениями: Противопожарные расстояния между соседними зданиями соответствует нормативным требованиям и составляет 60 метров (требуется не менее 8 метров) ст.69, таб.11 ФЗ от 22.08.2008г. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам: Пожарный отсек, где расположены помещения детского сада, обеспечены 4 эвакуационными выходами в соответствии с требованиями п.4.2 СП 1.13130.2009. Данные выходы расположены, рассредоточено друг от друга на расстоянии 16 метров, расстояние по путям эвакуации от наиболее удаленного помещения до эвакуационного выхода не превышает 15 метров, в соответствии с требованиями п.8.3 СП 1.13130.2009.

² К декларации прилагаются расчеты по оценке пожарного риска. На действовавшие до дня вступления в силу Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» объекты защиты расчет пожарного риска не требуется.

1. Объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение эвакуационных путей, выходов обеспечивают безопасную эвакуацию людей в случае возникновения пожара (ст.53,89 ФЗ от 22.07.2008г.)

2. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету менее 2м.(п.6.27 СНИП 21-01-97)

3. В лестничной клетке не допущено размещение трубопроводов с горючими газами и жидкостями, встроенных шкафов отсутствуют открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств), для освещения коридоров и лестничных клеток, а так же размещение оборудования, выступающих из плоскости стен на высоте до 2,2 м. от поверхности проступей и площадок лестницы (п.6.32 21-01-97.)

Лестничная клетка обеспечена световыми проемами площадью не менее 1,2 м² в наружных стенах на каждом этаже (п. 6.35 СНИП 21-01-97*).

Обеспечено соблюдение требований к системам автоматической пожарной сигнализации: Системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) установлена:

Извещатель дымовой пожарной;

Извещатель пожарной тепловой.

Требования пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях: Система автоматического оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1-го типа в здании детского сада установлена:

Оповещатель звуковой, АС;

Оповещатель световой (табло выход);

Извещатель пожарной ручной, тревожная кнопка, тревожная педаль.

Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, строениях, пожарных отсеках:

1. Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняющих функции противопожарных преград, соответствуют требованиям. Все помещения выделены друг от друга противопожарными перегородками 1-го типа, конструкции, способствующие скрытому распространению пожара внутри помещений, имеющих пустоты отсутствуют. табл. 23 и 24 приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ.

2. Противопожарные стены возведены на всю высоту здания т. обеспечивают нераспространение пожара в смежный пожарный отсек, в том числе при одностороннем обрушении конструкций здания, сооружения, строения со стороны очага пожара.

3. Места сопряжения противопожарных стен, перекрытий и перегородок с другими ограждающими конструкциями здания, пожарного отсека имеют предел огнестойкости не менее предела огнестойкости сопрягаемых преград.

4. Места прохождения инженерных коммуникаций (систем отопления, водоснабжения, энергоснабжения) изолированы негорючими материалами (цементным раствором) в соответствии с требованиями СП.

Противопожарное наружное водоснабжение: предусмотрено от пожарных машин ВПО и Водонапорной башни, расположенной на расстоянии 100 метров от здания детского сада, по адресу п.Плишкино. Расход и минимальный свободный напор обеспечен с применением пожарной техники (АЦ- 40(43202) ПМ 102Б и пожарной мотопомпой) Время прибытия первого пожарного подразделения подразделения ВПО составляет 5. мин, время подачи первого ствола составляет 7-8 минут. В соответствии с требованиями от. 69,63 Федерального закона от 22.07.2008 г. от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 8.13130.2С09, СНИП 2.04. 02-84.

Обеспечено соблюдение требований пожарной безопасности к электроустановкам

1. Электроустановки в здании детского сада соответствуют классу пожаровзрывоопасной зоны, в которой они установлены.

2. Силовой и распределительный щиты имеют конструкцию,

исключающую распространение горения за пределы щита из слаботоочного отсека в силовой, и наоборот.

3. Разводка кабелей и проводов от поэтажных распределительных щитков до помещений осуществляется под слоем штукатурки, не менее 25 мм. и соответствует требованиям пожарной безопасности.

Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков:

Фактическая степень, огнестойкости здания соответствует II степени огнестойкости (ст. 87, таблица 21 Федерального Закона от 22.07.2008г.

Первичные средства пожаротушения:

Здание детского сада обеспечено первичными средствами пожаротушения в количестве 5-ти штук. По типу ОВ огнетушители порошковые ОП-4шт и углекислотный ОУ-1шт. Проверка технического состояния и обслуживание первичных средств пожаротушения производится по договору с организацией ООО «Атлант». « Об оказании услуг по обслуживанию средств пожаротушения.» по мере необходимости. Все первичные средства пожаротушения в здании детского сада исправны. Размещение огнетушителей в помещениях детского сада приведено в соответствие с требованиями п.4.2.1 СП 9.13130.2009. Все огнетушители промаркированы, результаты проверок заносятся в журнал проверок огнетушителей, при проведении перезарядки и технического обслуживания отметка о проделанной работе заносится в паспорт огнетушителя в соответствие с требований п.4.5.4. СП 9.13130.2009.

В соответствие требований СП 10.13130.2009 устройстве внутреннего водопровода для общественных зданий с числом этажей до 10 и объемом менее 5000 м.куб. допускается не предусматривать, Тушение очагов возгорания предусматривается первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в соответствии п. 4.1.1 СП 10.13130.2009, СНиП 2.04.01 - 85*.

Соблюдение требований пожарной безопасности :

Все воспитатели и сотрудники детского сада проходят инструктаж по пожарной безопасности, который регистрируется в журнале инструктажей. Ежегодно со всем персоналом детского сада проводится обучение по программе пожарно - технического минимума. В общих коридорах детского сада на видных местах вывешены планы эвакуации на случай возникновения пожара, которые отрабатываются практически не менее двух раз в год с составлением акта. На видных местах вывешены инструкции по пожарной безопасности и действиях при пожаре. Приказом по детскому саду назначены ответственные лица за обеспечение пожарной безопасности. Соблюдается и обеспечивается выполнение требований правил пожарной безопасности ППБ 01-93

ВЫВОДЫ :

В соответствии ст. 5 (п.3) , ст. 6 (п. 1,3) Федерального закона № 123-ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пожарная безопасность декларируемого объекта считается обеспеченной. Декларация пожарной безопасности может уточняться или разрабатываться вновь в случае изменения содержащихся в ней сведений или в случае изменения требований пожарной безопасности (ст. 64, п. 6)

Настоящую декларацию разработал
Заведующий МДОУ ИРМО «Плишкинский д\с»
И.А.Кулакова
(должность, фамилия, инициалы)

“ 29 ” Июль 20 19 г.

